

仕 様 書

- 1 名 称
空調用電磁流量計の取替修繕
- 2 数 量
電磁流量計
 - ① フランジ形検出器 (MGG11F) 1台
 - ② スマート形変換器 (MGG10C) 1台
- 3 仕 様
 - ① 電磁流量計 一般形検出器
MGG11F (防浸形・ステンレス)
 - ② 電磁流量計変換器
MGG10C (耐水形・アルミニウム合金)※ 同等品については認めない。
- 4 付属品
取替えに必要なもの。
- 5 据付
取替工事にかかる一切のものを含める。
据付けは担当者の立ち会いの下に行うこと。
取替後の古い電磁流量計については、受託業者が処分を行う。
- 6 据付場所
宮崎県林業技術センター 研究館機械室
- 7 納入期限
令和4年12月23日(金)
※ただし部品が調達できる時点で速やかに。
- 8 保証期間
メーカー及び取扱いの指定に基づく。ただし、物品を完全に使用できるよう責任を負うものとし、使用者における重大な過失による故障以外は全て受託業者がその責を負うものとする。
- 9 試運転について
据付後、正常稼働することを確認するため、担当者立ち会いの下に試運転を行うこと。

(見積内容の内訳)

内容	内訳	個数	単位
電磁流量計	①フランジ形検出器 M G G 1 1 F	1	台
	②スマート形変換器 M G G 1 0 C	1	台
調整撤去費		1	式
配管取替費		1	式
保温取替費		1	式
諸経費		1	式

※ 入札説明会は実施しない。

入札書の見積りは、必ず林業技術センターの研究館機械室にある現物を見て見積もること。