

仕 様 書

1 名 称 宮崎県畜産試験場川南支場受水槽設備修繕業務

2 修繕内容 宮崎県畜産試験場川南支場に設置してある受水槽設備の加圧給水ポンプ及び配管の取替修繕を行う。

3 数量等 詳細は別紙1のとおり

4 平面図 別紙2のとおり

5 修繕の条件

- ① 修繕に係る一切のものを含めること。
- ② 材料の搬入、修繕等の日程については、事前に協議を行うこと。
- ③ 施工により発生する一般廃棄物は、受託者が適正に処分すること。
- ④ 同等品以上の場合には、入札参加資格確認申請前にカタログを提示し承認を得ること。
- ⑤ 支場内への入場に際しては「家畜防疫対策の徹底について」を厳守すること。

6 修繕場所

宮崎県畜産試験場川南支場 宮崎県児湯郡川南町大字川南2 1 9 8 6

7 修繕の期限

令和5年11月30日（木）

8 報告書

修繕完了後に修繕前と修繕後の写真を提出するものとする。

9 試運転

修繕完了後、正常に稼働することを確認するため、畜産試験場川南支場の担当者立会いの下に試運転を行うこと。

10 その他

本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。

別紙 1

項 目	規 格	数 量	単 位
加圧給水ポンプ	NX-VFC323-1・1D-e	1	台
ゴムフレキ		3	個
内ネジ仕切弁		3	個
既設ポンプ撤去搬出費		1	式
新設ポンプ搬入据付費		1	式
配管材料費		1	式
配管取付料		1	式
電気配線材料費		1	式
電気配線取付料		1	式
保温材料費		1	式
保温材料取付料		1	式
試運転調整費		1	式
雑材消耗品費		1	式
諸経費		1	式

家畜伝染病への防疫対策の徹底について

畜産試験場川南支場

1 支場内への入場の際しての注意点

- 入口から支場担当職員へドアホン等により連絡すること。
- 車両は、消毒ゲートを通過し、車両消毒後駐車場に駐車すること。
- 駐車場以外の場内に乗り入れる車両は、マット（足下）をスプレー噴霧器で消毒すること。
- 踏み込み消毒槽と消毒マットにより靴底消毒、エアシャワー施設で手指消毒、エアーミストによる全身消毒を行い、場内専用長靴（黄色）に履き替えること。
- エアシャワー施設に備え付けの入場者記録簿を記入すること。
- 管理棟内に入る場合は、エアシャワー施設において履き替えた長靴をロビー入り口でスリッパに履き替えること。
- 当日は、家畜等の接触がないこと。
- 場外へ移動する際は、自転車及び長靴は場内用と区別し、使い分ける事。

2 家畜飼養区域の出入りに際しての注意点

- 家畜飼養区域に入る場合は、担当科職員の指示に従うこと。
- 48時間以上家畜との接触がないこと（と畜場など家畜が集まる場所も含む）

3 その他

- 作業内容により防疫対策が異なる場合があるので、職員の指示に従うこと。