

仕 様 書

1 修繕件名

宮崎県立農業大学校第7教室空調機（室外機）の圧縮機等取替修繕

2 修繕施設の場所

宮崎県立農業大学校

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田5733

3 修繕の内容

別紙1のとおり

4 平面図

別紙2のとおり

5 修繕の期限

令和7年3月25日（火）

6 空調機（室外機）の概要

三菱電機（株）製

室外機：PUHY-RP224DMG2-B S

7 修繕の条件

- (1) 修繕に係る一切のものを含めること。
- (2) 修繕箇所について1年間の保証を行うこと。
- (3) 修繕の日程等については事前に協議を行うこと。
- (4) 修繕は関係する法令等を遵守して実施すること。
- (5) 修繕で出た産業廃棄物等は持ち帰り、法令を遵守して適正に処分すること。

8 試運転

取替、配線完了後、正常に稼働することを確認するため、宮崎県立農業大学校の担当者立ち会いの下に試運転を行うこと。

9 報告書

修繕完了後は、報告書に写真及び必要書類を添付して提出すること。

(必要書類)

- ・ 使用資材一覧、納入仕様書
- ・ 保証書
- ・ 試験成績書
- ・ その他関係書類

10 その他

本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。